Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 312-99-99;
УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

Предписания № 109 / 1 / 1

по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Свердловской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

«Каменск-Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **в период** « 12 » сентября 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; « 20 » сентября 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; « 21 » сентября 2016 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.; « 23 » сентября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД ОНД г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы Титовой Ольгой Анатольевной здания и помещений ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, 31 совместно с и.о. директора Писаревой Д.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствует исполнительная документация (проект) на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях организации	ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г. (далее - ППР)	01.03.2018	
2	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	акты ООО «Спектр-сервис» б/н от 28.07.2016г, 06.09.2016г, 12.09.2016г., ст. 83 п.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ; п. 61 ППР	01.03.2018	

3	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре находится в неисправном состоянии	акты ООО «Спектр-сервис» б/н от 28.07.2016г, 06.09.2016г, 12.09.2016г., ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ; п. 61 ППР	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД ОНД г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Титова Ольга Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

"23" 09 2016 г.

М.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

и.о. директора Д. А. Писарева

(должность, фамилия, инициалы)

"23" 09 2016 г.